

Tilstedeværelsessensor Multi, CLSE-DALI-31B, 41-688



Anvendelse

Sensoren er tiltænkt anvendelse i kontorer, skoler, møderum og lignende. Sensoren er velegnet til såvel store som små lokaler, grundet op til flere slave PIR sensorer kan tilsluttes, for opnåelse af større dækningsområde.

Sensoren er en DALI baseret multisensor med 4 separate zoner og kan enten køre som en 2 zoners dagslysstyring med 2 ekstra zoner eller som 3-zoners dagslysstyring med 1 ekstra zone (T1 og T2 lagt sammen). Lyset kan tændes manuelt med betjeningstryk, eller automatisk via PIR. Dagslysstyringen kan overstyrtes efter behov. Lyset slukker automatisk via PIR, eller manuelt med betjeningstryk. Ved manuel overstyring, regulerer zone 1-3 samlet som en gruppe. Zone 4 styres separat via eget betjeningstryk.

Sensoren har integreret EnOcean modtager, hvilket gør det muligt at styre lyset manuelt med trådløse EnOcean tryk.

Installation

Sensoren har integreret DALI strømforsyning, hvorfor man ikke skal bekymre sig om denne. **Der må ikke tilsluttes ekstern DALI strømforsyning**, dette vil ødelægge både DALI spolerne og sensoren. Monter armaturerne og forbind DALI bussen og 230V forsyningen, se tilslutningsskema. **Fig. 3.**

Det er ikke nødvendigt at monterer sensoren i første omgang, grundet den har en "plug-in" klemrække, hvilket betyder man kan forbinde kablingen til klemrækken, og derefter trykke klemrækken fast på sensoren. Når alle armaturer og sensoren er installeret, tændes der for 230V forsyningen, og alle armaturer lyser op på 100%. Nu skal armaturerne adresseres, og ligges i de korrekte zoner.

Dette gøres ved hjælp af fjernbetjeningen IPD-21A, se de detaljeret afsnit omkring dette i denne vejledning.

Bemærk, hvis der skal anvendes slave-PIR, er det vigtigt de først installeres efter armaturer er adresseret og lagt i zoner. Overholdes dette ikke, kan det betyde at adressering og zone inddeling fejler.

Område:

Den anbefalede monteringshøjde for denne sensor er 2,4 m. Her har sensoren en rækkevidde på Ø 8 m på gulvplan. **Fig. 2.**

Placering:

Sensoren reagerer på bevægelse og varme i forhold til omgivelserne. Undgå placering tæt på "varmekilder", såsom komfur, el-radiatører, ventilationsanlæg eller bevægelige dele såsom uroer og lignende. Dette kan give uønskede aktiveringer. **Fig. 1.**

Tilkobling af slave PIR (MS-DALI-SL):

Man kan øge dækningsområdet ved at tilkoble slave PIR (MS-DALI-SL) til sensoren, maks. 20 stk.

Se tilslutningsskema, **Fig. 3.**, som viser hvorledes slave PIR kobles sammen med sensoren.

Bemærk, MS-DALI-SL må ikke være tilsluttet DALI bussen men der initialiseres og zone inddeltes. Overholdes dette ikke, kan det betyde at adressering og zone inddeling fejler.

Manuel betjening:

2 zoners dagslysstyring med 2 ekstra zoner:

T1: Tænder og slukker for dagslysstyringen i Zone 1 og Zone 2.

T2: Kort tryk tænder og slukker for Zone 3. Langt tryk regulerer lyset op og ned i Zone 3.

T3: Kort tryk tænder og slukker for Zone 4. Langt tryk regulerer lyset op og ned i Zone 4.

3-zoners dagslysstyring med 1 ekstra zone:

Bemærk: T1 og T2 skal lægges sammen (lus).

T1+T2: Kort tryk tænder og slukker for dagslysstyringen i Zone1, Zone2 og Zone3. Langt tryk regulerer lys op og ned i de 3 zoner samtidigt, med samme niveau på alle 3 zoner. Udgangspunkt for manuel regulering er altid Zone 2 niveau.

T3: Kort tryk tænder og slukker for Zone 4. Langt tryk regulerer lyset op og ned i Zone 4.

Trådløs styring:

2 zoners dagslysstyring med 2 ekstra zoner:

Tryk indlært på [Z1]:

Tænder og slukker for dagslysstyringen i Zone 1 og Zone 2.

Tryk indlært på [Z2]:

Kort tryk tænder og slukker for Zone 3. Langt tryk regulerer lyset op og ned i Zone 3.

Tryk indlært på [Z3]:

Kort tryk tænder og slukker for Zone 4. Langt tryk regulerer lyset op og ned i Zone 4.

3-zoners dagslysstyring med 1 ekstra zone:

Bemærk: T1 og T2 skal lægges sammen (lus).

Tryk indlært på [Z1/Z2]:

Kort tryk tænder og slukker for dagslysstyringen i Zone1, Zone2 og Zone3. Langt tryk regulerer lys op og ned i de 3 zoner samtidigt, med samme niveau på alle 3 zoner. Udgangspunkt for manuel regulering er altid Zone 2 niveau.

Tryk indlært på [Z3]:

Kort tryk tænder og slukker for Zone 4. Langt tryk regulerer lyset op og ned i Zone 4.

Funktion

Sensoren arbejder efter "Constant Light" konceptet, hvilket betyder den måler kontinuerligt lys niveauet i lokalet, og ud fra denne måling, tilpasses niveauet på belysningen. Den holder med andre ord et konstant niveau i lokalet, hvorefter den til sidst slukker lyset såfremt dagslysbidraget er tilstrækkeligt stort. Sidst nævnte funktion kan frakobles såfremt man ønsker belysningen skal blive på minimum og ikke slukke helt. Lyset går på minimum når lokalet forlades, efter forudindstillet tidsforsinkelse. Efter yderligere 5 minutter uden bevægelse, slukker lyset.

Fabriksindstilling:

Sensoren kan indstilles til at fungere efter nogle forskellige parametre. Det kan vælges om lyset skal tænde og slukke automatisk via PIR, eller om lyset skal tændes manuelt, og kun slukke automatisk. Endvidere er det muligt at vælge om lyset skal slukke når der er tilstrækkeligt dagslys, eller om det skal forblive på minimum.

Fabriksindstillingen er som følgende:

- Aktiv on, sensoren tænder kun lyset, hvis stærkstrømstrykket aktiveres, afhængig af luxindstilling. Lyset slukkes automatisk efter en forud bestemt tid efter sidste registreret aktivitet.
- Ved tilstrækkeligt dagslys, forbliver lyset på minimum (NO CUT-OFF)
- Lux niveau er sat til 200Lux.
- Burn-In = OFF
- PIR timer = 15 min.
- PIR timeout = OFF
- PIR følsomhed = Z2 (næstmest følsomme indstilling)
- ZONE1 OFFSET = 20 (1-254)
- ZONE2 OFFSET = 20 (1-254)

Idriftsætning

Initialisering af DALI enhederne:

Inden initialisering af DALI enhederne, er det vigtigt at der ikke er installeret nogle slave-PIR. Dette vil forstyrre initialiseringen. Når alle DALI enheder er tilsluttet DALI bussen skal de initialiseres.

Gør følgende:

Tryk kort på tasten [■■], grøn lysdiode tænder i sensoren. Tryk på tasten [INIT] og hold den nede i 4 sekunder. Lysdioden begynder at skifte imellem grøn/rød, og alle armaturerne går på 100% lys. Nu begynder sensoren at adresserer armaturerne automatisk. Når et armatur har fået en adresse, går lyset på minimum. Når alle armaturerne er adresseret, går det først fundne armatur på 100% lys, og er klar til zone inddeling. Bemærk, hvis sensoren ikke får svar fra armaturerne efter 10 forsøg, blinker lysdioden rød.

Zone opdeling umiddelbart efter initialisering:

Efter initialiserings processen, står først fundne armatur står på 100% lys, og der skal vælges hvilken zone armaturet skal tilknyttes. Til dette anvendes tasterne [Z1], [Z2], [Z3], [Z4]. Skal armaturet f.eks. i zone 1, trykkes der på tasten [Z1]. For at skifte til næste armatur trykkes der på tasten [■], hvorefter næste armatur lyser op. Skal dette f.eks. i zone 2, trykkes der på tasten [Z2]. Sådan fortsættes indtil man har været alle armaturerne igennem.

Bemærk, det er vigtigt, at der aftenes et grønt blink fra sensoren inden der skiftes til næste armatur. Overholder dette ikke, vil armaturet ikke komme i den valgte zone.

Herefter afsluttes zone inddeling ved at trykke på tasten [■■], lysdioden i sensoren slukker.

Drift & vedligeholdelse

Ved fejl eller driftsforstyrrelser kontakt aut. el installatør.

Tekniske data

| | |
|----------------------------|-------------------------------|
| Netspænding | 230 V |
| Netfrekvens | 50 Hz |
| Standby forbrug | 0,5 W |
| Rækkevidde | ø8 - 12 m, 360° |
| Montagehøjde | 2,4 - 3 m |
| Lux-område | 1 - 1000 Lux |
| Tidsforsinkelse | 15 - 180 Min |
| Output | DALI |
| Dagslyszoner | 4 |
| Antal DALI enheder | 1..64 |
| Omgivelsestemperatur | 0 til +50 °C |
| Kapslingsklasse | IP 20 |
| Air humidity | 20-95% RH, ikke kondenserende |
| Farve (hus) | Hvid |

Tilbehør

IR-fjernbetjening 41-932

Fjernbetjening

Flyt et armatur til en anden zone:

Er et armatur kommet i en forkert zone, eller ønsker man blot at ændre den zone armaturet er tilknyttet, gør man følgende:

Tryk kort på tasten [■■], grøn lysdiode tænder i sensoren. Tryk kort på [INIT], og først fundne armatur går på 100% lys, resten går på minimum. Skift til det ønskede armatur med tasten [■]. Når det ønskede armatur står på 100%, skal der vælges hvilken zone det skal tilknyttes. Hvis det f.eks. er zone 4, trykkes der kort på tasten [Z4]. Armaturet er nu tilknyttet zone 4, og man kan fortsætte med at finde det næste armatur der skal ændres. Bemærk, det er vigtigt, at der aftenes et grønt blink fra sensoren inden der skiftes til næste armatur. Overholder dette ikke, vil armaturet ikke komme i den valgte zone.

Når man er færdig, trykker man kort på [■■] og lysdioden i sensoren slukker.

Faste lux niveauer:

Sensoren har nogle forprogrammerede lux niveauer som kan vælges. Der kan vælges imellem 100 til 1000 lux. Ønsker man at benytte disse forprogrammerede værdier, gør man følgende:

Tryk kort på tasten [■■], grøn lysdiode tænder i sensoren. Hvis man f.eks. ønsker 250 lux, trykkes der kort på tasten [250 LUX].

Tryk derefter kort på tasten [■■], grøn lysdiode slukker. Nu er sensoren indstillet til at holde 250 lux i lokalet med en fast forskydning på ca. 20% imellem de 3 zoner.

Er dette ikke tilfredsstillende, se næste afsnit som omhandler individuelle lux niveauer.

Individuelle lux niveauer:

Ønsker man ikke at anvende de forprogrammerede lux niveauer, er det muligt at lave nogle selv. Man gør følgende:

Tryk kort på tasten [■■], grøn lysdiode tænder i sensoren. Tryk kort på tasten [Z1], og ved brug af tasterne [▲] og [▼], kan man nu regulerer lys niveauet i zone 1. Tryk derefter kort på tasten [Z2], og reguler lyset til ønsket lys niveau i zone 2. Når man har været alle zoner igennem, afsluttes med at trykke på tasten [■■], grøn lysdiode slukker.

PIR test:

Det kan anbefales at lave denne test funktion efter installering af sensoren og DALI enhederne. Så er man sikker på alt fungerer inden man påbegynder initialisering og zone inddeling. Gør følgende:

Tryk på tasten [■■] og hold den nede indtil lysdioden lyser rødt (ca. 2 sekunder). Lysdioden begynder at skifte imellem grøn/rød, og alle armaturerne skifter nu imellem min og max afhængigt af bevægelse eller ej. De armaturer som ikke gør det fejler.

Tryk kort på tasten [■■] for at afslutte testen. Lysdioden slukker.

Indstilling af PIR funktioner:

Sensoren kan fungere på 2 måder, hvor den ene er at lyset tænder automatisk ved bevægelse, og den anden er, at lyset skal tændes manuelt. I begge tilfælde slukker lyset automatisk når lokalet forlades.

Sådan vælges der imellem de 2 forskellige funktionsmåder:

Tryk kort på tasten [■■], grøn lysdiode tænder i sensoren. Ved at trykke kort på tasten [ON/OFF], skiftes der imellem automatisk tænd og manuelt tænd. Hvis lysdioden i sensoren giver et rødt blink, er automatisk tænd valgt. Slukker den grønne lysdiode kortvarigt, er manuel tænd valgt. Man skifter imellem disse funktionsmåde ved at trykke på tasten [ON/OFF]. Tryk kort på tasten [■■] for at afslutte indstilling af PIR funktion. Grøn lysdiode slukker.

Indstilling af CUT-OFF, NO-CUT-OFF:

Når der er tilstrækkeligt dagslys, kan man vælge om lyset skal forblive på minimum (NO-CUT-OFF), eller om lyset skal slukke helt (CUT-OFF). Sådan vælges der imellem de 2 forskellige funktionsmåder:

Tryk kort på tasten [■■], grøn lysdiode tænder i sensoren. Ved at trykke kort på tasten [MIN/OFF], skiftes der imellem CUT-OFF og NO CUT-OFF. Hvis lysdioden i sensoren giver et rødt blink, er CUT-OFF valgt. Slukker den grønne lysdiode kortvarigt, er NO CUT-OFF valgt. Man skifter imellem disse funktionsmåder, ved at trykke på tasten [MIN/OFF]. Tryk kort på tasten [■■] for at afslutte indstillingen. Grøn lysdiode slukker.

PIR timer:

Hvor længe lyset skal være tændt efter sidste bevægelse kan indstilles indenfor intervallet 15-180 minutter. Fabriksindstillingen er 15 minutter, ønskes dette ændret gør man følgende:

Tryk kort på tasten [■■], grøn lysdiode tænder i sensoren. Tryk kort på tasten [30 MIN], grøn lysdiode slukker kortvarigt som kvittering.

Nu er 30 minutter valgt. Man kan øge og sænke tiden med 15 minutter ved at trykke på henholdsvis [+15] og [-15].

Bemærk, kvitterer sensoren med et rødt blink, er maksimum eller minimum nået (180 eller 15 minutter).

Vil man tilbage til fabriksindstilling på en enkelt måde, trykker man på tasten [+15] og holder den nede i 4 sekunder. Grøn lysdiode blinker 4 gange som kvittering på at fabriksindstillingen på 15 minutter er valgt.

Tryk kort på tasten [■■] for at afslutte indstilling af PIR timer. Grøn lysdiode slukker.

PIR timeout MIN/OFF:

Efter udløb af PIR timer kan der vælges om lyset skal forblive tændt på minimum niveau (indstillet til MIN) eller været tændt på minimum i 5 min. (fast tid) og så slukke (indstillet til OFF).

Tryk kort på tasten [■■], grøn lysdiode tænder i sensoren.

Tryk på [Z1] og så på [MIN/OFF] som toggler mellem MIN (rød LED blinker) og OFF (LED slukket).

Tryk kort på tasten [■■] for at afslutte indstillingen. Grøn lysdiode slukker.

Burn-In (100 timer):

Tryk på tasten [■■] og hold. Efter 2 sekunder lyser LED rødt, efter endnu 2 sekunder lyser LED orange (grøn + rød) – slip tasten og LED lyser fortsat konstant orange (grøn+rød).

Lys går på maximum også ZONE 4, som følger ZONE 1-3 i hele forløbet. Burn-In er startet og timer sat til 100 timer.

Dagslysstyring er afbrudt. PIR efterløb (normalt minimum niveau) bliver på maximum. Generelt findes der i Burn-In kun 2 niveauer, slukket og maximum. Efter endt burn-in tid går sensor på normal drift med dagslysstyring.

Uanset hvilket tryk (T1, T2 eller T3) man trykker på vil alle zoner (1-4) tænde på maximum eller slukke. Der kan ikke reguleres.

Burn-In timer tælles kun ned når lys er tændt. Burn-In timer gemmes som hele timer i EEPROM, så strømaftrydelse vil ikke stoppe en Burn-In. Så længe Burn-In timer er forskellig fra 0 startes der op i Burn-In ved power up.

Tryk på tasten [■■] afbryder Burn-In.

Ved denne afbrydelse nulstilles Burn-In timer. Dvs. at et Burn-In kan ikke genoptages, hvor den blev afbrudt.

PIR følsomhed:

Tryk kort på tasten [■■], grøn lysdiode tænder i sensoren.

Langt tryk på [Z1] indtil LED blinker rødt for den mest følsomme PIR (her kan forekomme fejlændinger)

Langt tryk på [Z2] indtil LED blinker rødt for den næst mest følsomme PIR (**DEFAULT**)

Langt tryk på [Z3] indtil LED blinker rødt for den næst mindst følsomme PIR

Langt tryk på [Z4] indtil LED blinker rødt for den mindst følsomme PIR

Tryk kort på tasten [■■] for at afslutte indstillingen. Grøn lysdiode slukker.

Sådan indlæres de trådløse tryk:

Tryk kort på tasten [■■], grøn lysdiode tænder i sensoren.

Tryk kort på tasten [Z1], og derefter kort på det trådløse tryk som skal styre zone 1-2(3).

Lysdioden giver et kort grønt blink. Skal der indlæres flere tryk som skal styre zone 1-2(3), skal de ligeledes aktiveres nu.

Tryk kort på tasten [Z2], og derefter kort på det trådløse tryk som skal styre zone 3.

Lysdioden giver et kort grønt blink. Skal der indlæres flere tryk som skal styre zone 3, skal de ligeledes aktiveres nu.

Tryk kort på tasten [Z3], og derefter kort på det trådløse tryk som skal styre zone 4.



Lysdioden giver et kort grønt blink. Skal der indlæres flere tryk som skal styre zone 3, skal de ligeledes aktiveres nu.

Tryk kort på tasten [■■] for at afslutte indlæring af trådløse tryk. Grøn lysdiode slukker.


Sådan slettes indlært tryk:

Tryk kort på tasten [■■], grøn lysdiode tænder i sensoren. Tryk kort på tasten [Z1], [Z2] eller [Z3], og derefter kort på det trådløse tryk som skal slettes. Lysdioden i sensoren kvitterer med et rødt og derefter et grønt blink.





Tryk kort på tasten [■■] for at afslutte sletning af trådløse tryk. Grøn lysdiode slukker.

Fig. 1

Fig. 3

2-zoners dagslysstyring med 2 ekstra zoner:



3-zoners dagslysstyring med 1 ekstra zone:


Fig. 2


Advarsel: Indbygning og montering af elektriske apparater må kun foretages af aut. elinstallatør. Ved fejl eller driftforstyrrelser kontakt den aut. elinstallatør.
! Ret til ændringer forbeholdes !

Warning: Installation and assembly of electrical equipment must be carried out by qualified electricians. Contact a qualified electrician in the event of fault or breakdown. ! Reserving the right to make changes !

Achtung: Einbau und Montage elektrischer Geräte dürfen nur durch Elektrofachkräfte erfolgen. Wenden Sie sich bei Störungen bzw. Ausfall an einen Elektrofachkraft. ! Änderungen vorbehalten !

Avertissement: L'installation et le montage d'appareils électriques doivent exclusivement être exécutés par un électricien agréé. En cas de défaut ou de perturbation du fonctionnement, contacter un installateur électricien agréé. ! Sous réserve de modifications !

Presence detector Multi, CLSE-DALI-31B, 41-688



Operation

The detector is intended for use in offices, schools, meeting rooms, etc. The detector is suitable for both large and small rooms as long as several slave PIR detectors can be connected to achieve a larger coverage area.

The detector is a DALI-based multi detector with four separate zones and can operate either as 2-zone daylight control with two extra zones or 3-zone daylight control with one extra zone (T1 and T2 combined). The light can be switched on manually using a pushbutton or automatically via PIR. Daylight management can be overridden as needed. The light switches off automatically via PIR, or manually using a pushbutton. When manual override is used, Zones 1-3 adjust jointly as a group. Zone 4 is controlled separately via its own pushbutton.

The detector has an integrated EnOcean receiver, which makes it possible to control the light manually with wireless EnOcean buttons.

Installation

The detector has integrated DALI power supply, and therefore you do not need to worry about this. **An external DALI power supply must not be connected**, as this will destroy both the DALI coils and the detector. Mount the fittings and connect the DALI bus and 230 V supply, see wiring diagram. **Fig. 3.**

It is not necessary to mount the detector in the first instance, as it has a "plug in" connector strip, which means that it is possible to connect the cabling to the connector strip and then push the connector strip firmly onto the detector. When all fittings and the detector are installed, switch on the 230 V supply, and all fittings will emit 100% light. You now need to look at the fittings and place them in the correct zones.

This is done using remote IPD-21A, see more detail in the section on this in this user manual.

Note, if a slave PIR is to be used, it is important that this is only installed after the fittings have been configured and positioned in zones. If this is not observed, it may mean that the configuration and zone allocation is incorrect.

Range:

The recommended installation height for this detector is 2.4 m. At this height the detector has a range of Ø 8 m on ground level. **Fig. 2.**

Location:

The detector responds to movement and heat in relation to the surroundings. Avoid placing the detector close to heat sources such as cookers, electric radiators or ventilation systems, or moving objects such as hanging mobiles etc. This may result in unwanted activation. **Fig. 1.**

Connection of slave PIR (MS-DALI-SL):

It is possible to increase the range by connecting slave PIRs (MS-DALI-SL) to the detector, max 20 devices.

See wiring diagram, **Fig. 3.**, which shows how the slave PIR is connected to the detector.

Note, MS-DALI-SL may not be connected to the DALI bus, but is initialised and divided by zone. If this is not observed, it may mean that the configuration and zone allocation is incorrect.

Manual:

2-zone daylight control with two extra zones:

T1: Switches daylight control on and off in Zone 1 and Zone 2.

T2: A short press switches Zone 3 on and off. A long press adjusts the light up and down in Zone 3.

T3: A short press switches Zone 4 on and off. A long press adjusts the light up and down in Zone 4.

3-zone daylight control with one extra zone:

NB: T1 and T2 must be combined (jumper).

T1+T2: A short press switches daylight control on and off in Zone 1, Zone 2 and Zone 3. A long press adjusts the light up and down in the three zones simultaneously, at the same level in all three zones. The starting point for manual adjustment is always Zone 2 level.

T3: A short press switches Zone 4 on and off. A long press adjusts the light up and down in Zone 4.

Wireless control:

2-zone daylight control with two extra zones:

Button learned for [Z1]:

Switches daylight control on and off in Zone 1 and Zone 2.

Button learned for [Z2]:

A short press switches Zone 3 on and off. A long press adjusts the light up and down in Zone 3.

Button learned for [Z3]:

A short press switches Zone 4 on and off. A long press adjusts the light up and down in Zone 4.

3-zone daylight control with one extra zone:

NB: T1 and T2 must be combined (jumper).

Button learned for [Z1/Z2]:

A short press switches daylight control on and off in Zone 1, Zone 2 and Zone 3. A long press adjusts the light up and down in the three zones simultaneously, at the same level in all three zones. The starting point for manual adjustment is always Zone 2 level.

Button learned for [Z3]:

A short press switches Zone 4 on and off. A long press adjusts the light up and down in Zone 4.

Function

The detector works according to the "constant light" concept, which means that it continuously measures the light level in the room and adapts the level of lighting based on this measurement. In other words, it maintains a consistent light level in the room, after which it finally switches the light off if the daylight contribution is sufficient. The latter function can be disconnected if you want the lighting to remain on at a minimum level and not switch off completely. The light remains on at a minimum level when the room is empty, following a predetermined time delay. After another five minutes with no movement the light switches off.

Factory setting:

The detector can be set to function according to different parameters: It is possible to select whether the light will switch on and off automatically via PIR, or whether the light will be switched on manually and only switch off automatically. Furthermore, it is also possible to select whether the light will switch off when there is sufficient daylight or whether it will remain on at a minimum level.

The factory settings are as follows:

- Active on, the detector only switches on the light if the power current switch is activated, regardless of Lux setting. The light switches off automatically after a predetermined time after the last registered activity.
- If there is sufficient daylight, the light remains on at a minimum (NO-CUT-OFF).
- The Lux level is set at 200 Lux.
- Burn-In = OFF
- PIR timer = 15 min.
- PIR sensitivity = Z2 (second most sensitive setting)
- ZONE1 OFFSET = 20 (1-254)
- ZONE2 OFFSET = 20 (1-254)
- ZONE4 = ON/OFF

Commissioning

Initialising the DALI devices:

It is important that no slave PIRs are installed before initialisation of the DALI devices. This will disrupt the initialisation. When all DALI devices have been connected to the DALI bus, they must be initialised.

Do the following:

Press the  button to switch on the green LED in the detector. Press the [INIT] button and hold down for four seconds. The LED will begin to switch between green/red and all fittings will emit 100% light. The detector now begins to configure the fittings automatically. When a fitting has been given a configuration, the light dims to a minimum. When all fittings have been configured, the first fitting found emits 100% light and is ready for zone allocation. Note, if the detector does not receive a response from the fittings after 10 attempts, the LED will flash red.

Zone allocation immediately after initialisation:

After the initialisation process, the first fitting found emits 100% light, and the zone to which the fitting will belong needs to be selected. The buttons [Z1], [Z2], [Z3], [Z4] are used for this. If the fitting needs to be in zone 1, for example, button [Z1] is pressed. To move to the next fitting, press the  button, and the next fitting will light up. If zone 2 is required, for example, button [Z2] is pressed. Continue with this until all fittings have been allocated.

Note, it is important to wait for a green light to flash on the

detector before moving to the next fitting. If you do not comply with this, the fitting will not be in the selected zone. Subsequently, zone allocation can be exited by pressing the  button, the LED in the detector will be switched off.

Operating & maintenance

Contact a qualified electrician in the event of a fault or breakdown.

Technical data

| | |
|------------------------------|---------------------------|
| Network voltage | 230 V |
| Network frequency | 50 Hz |
| Standby consumption | 0.5 W |
| Operating range | ø8-12 m, 360° |
| Fitting height..... | 2.4-3 m |
| Lux range..... | 1-1,000 Lux |
| Time delay | 15-180 Min |
| Output | DALI |
| Daylight zones | 4 |
| Number of DALI devices | 1...64 |
| Ambient temperature..... | 0 to +50°C |
| Protection class..... | IP 20 |
| Air humidity | 20-95% RH, non condensing |
| Colour (housing) | White |

Accessories

IR remote41-932

Remote control

Move a fitting to another zone:

If a fitting has ended up in the wrong zone, or you simply want to change the zone to which the fitting is connected, do the following: Press the  button to switch on the green LED in the detector. Press [INIT] and the first fitting will emit 100% light, the rest will be on minimum. Move to the fitting you want using the  button. When the fitting you want emits 100%, you need to select the zone to which it needs to be connected. If zone 4 is required, for example, press button [Z4]. The fitting is now connected to zone 4, and you can continue with finding the next fitting to be changed.

Note, it is important to wait for a green light to flash on the detector before moving to the next fitting. If you do not comply with this, the fitting will not be in the selected zone.

Once you have finished, press  and the LED in the detector will switch off.

Permanent Lux levels:

The detector has several preprogrammed Lux levels from which to choose. These can be selected between 100 and 1,000 Lux. If you want to use these preprogrammed values, do the following:

Press the  button to switch on the green LED in the detector. If you want 250 Lux, for example, press the [250 LUX] button. Then press the  button to switch off the green LED. The detector is now set to maintain 250 Lux in the room with a permanent displacement of around 20% between the three zones. If this is not satisfactory, see the next section which deals with individual Lux levels.

Individual Lux levels:

If you do not want to use the preprogrammed Lux levels, it is possible to create these yourself. Do the following:

Press the [■■] button to switch on the green LED in the detector. Press the [Z1] button, and using buttons [▲] and [▼], you are now able to adjust the light level in zone 1. Then press the [Z2] button and adjust the light to the required level in zone 2. When you have been through all zones, exit by pressing the [■■] button, and the green LED will switch off.

PIR test:

It may be recommended that you carry out this test function following installation of the DALI devices. You thus ensure that everything works before beginning initialisation and zone allocation. Do the following:

Press the [■■] button and hold down until the red LED will switch on (approx. two seconds). The LED will begin to switch between green/red and all fittings will now switch between min. and max. depending on whether there is movement or not. There is a fault in the fittings that do not do this.

Press the [■■] button to exit the test. The LED will switch off.

Setting of PIR Functions:

The detector can work in two ways, one of which is to switch the light on automatically with movement and the other is to switch the light on manually. In both cases, the light switches off automatically when the room is empty.

How to select between the two different function scenarios:

Press the [■■] button to switch on the green LED in the detector. Pressing the [ON/OFF] button will allow you to switch automatically between automatic and manual switch-on. If the LED in the detector flashes red, automatic switch-on is selected. If the green LED switches off briefly, manual switch-on is selected. Switch between these functions by pressing the [ON/OFF] button. Press the [■■] button to exit the PIR function settings. The green LED switches off.

Setting CUT-OFF, NO-CUT-OFF:

When there is sufficient daylight, it is also possible to select whether the light will remain on at a minimum level (NO-CUT-OFF) or switch off completely (CUT-OFF). How to select between the two different function scenarios:

Press the [■■] button to switch on the green LED in the detector. Pressing the [MIN/OFF] button switches between CUT-OFF and NO-CUT-OFF. If the LED in the detector flashes red, CUT-OFF is selected. If the green LED switches off briefly, NO-CUT-OFF is selected. Switch between these functions by pressing the [MIN/OFF] button. Press the [■■] button to exit the setting. The green LED switches off.

PIR timer:

The amount of time the light stays on after the last movement can be set within an interval of 15–180 minutes. The factory setting is 15 minutes, to change this do the following:

Press the [■■] button to switch on the green LED in the detector. Press the [30 MIN] button to switch off the green LED briefly. 30 minutes is now selected. It is possible to increase and reduce the time by 15 minutes by pressing [+15] or [-15] respectively.

Note, if the detector responds by flashing red, the maximum or minimum (180 or 15 mins) has been reached.

To return to the factory settings simply, press the [+15] button and hold it down for four seconds. The green LED will flash four times to indicate that the 15 minute factory-setting has been selected.

Press the [■■] button to exit the PIR timer settings. The green LED switches off.

PIR timeout MIN/OFF:

When the PIR timer has elapsed, you can choose whether the light remains switched on at the minimum level (set to MIN) or is switched on at minimum for 5 minutes (fixed time) and then switch off (set to OFF). Press the [■■] key briefly, green LED lights in detector. Press [Z1] and then [MIN/OFF], which toggles between MIN (red LED flashes) and OFF (LED switched off).

Press the [■■] briefly to complete the setting.
The green LED is switched off.

Burn-In (100 hours):

Press the [■■] button and hold. After two seconds the LED will emit a red light, after another two seconds, the LED will emit an orange light (green and red) – release the button and the LED will emit a constant orange light (green and red).

The light in ZONE 4 also switches to maximum, which follows ZONE 1–3 during the whole process.

Burn-In is started and the time set at 100 hours. Daylight management is disconnected. PIR subsequently (normal maximum level) is on maximum. There are only two general Burn-In levels, off and maximum. After the Burn-In time has finished, the detector will return to normal operation using daylight management. Regardless of which button (T1, T2 or T3) is pressed, all zones (1–4) will switch to maximum or switch off. This cannot be adjusted. The Burn-In timer only counts down when the lights are switched on. The Burn-In hours are saved as full hours in EEPROM, so that power disruption does not interrupt a Burn-In. As long as the Burn-In hours are different from 0, Burn-In is started during power up.

Press the [■■] button and exit Burn-In.

By doing this, the Burn-In hours are reset to zero. In other words, a Burn-In cannot be repeated if it was exited.

PIR sensitivity:

Press the [■■] button to switch on the green LED in the detector. Long press [Z1] until the LED flashes red for the most sensitive PIR (incorrect switching on may occur here)

Long press [Z2] until the LED flashes red for the second most sensitive PIR (**DEFAULT**)

Long press [Z3] until the LED flashes red for the next most sensitive PIR

Long press [Z4] until the LED flashes red for the least sensitive PIR
Press the [■■] button to exit the setting. The green LED switches off.

How the wireless button learns:

Press the [■■] key briefly, green LED lights in detector.

Press the [Z1] key briefly, followed by a brief press of the wireless button that will control Zones 1-2 (3).

The LED emits a short green flash. If more buttons are to be taught to control Zones 1-2 (3), they must also be activated now. Press the [Z2] key briefly, followed by a brief press of the wireless button that will control Zone 3.

The LED emits a short green flash. If more buttons are to be taught to control Zone 3, they must also be activated now.

Press the [Z3] key briefly, followed by a brief press of the wireless button that will control Zone 4.

The LED emits a short green flash. If more buttons are to be taught to control Zone 3, they must also be activated now.

Press the [■■] key briefly to complete teaching the wireless buttons. The green LED is switched off.

How to delete learned buttons:

Press the [■■] key briefly, green LED lights in detector. Press the [Z1], [Z2] or [Z3] key briefly, followed by a brief press of the wireless button to be deleted. The LED on the detector acknowledges with a red and then a green flash.

Press the [■■] key briefly to complete deletion of the wireless buttons. The green LED is switched off.

Bruksanvisning



Närvarosensor Multi, CLSE-DALI-31B, 41-688



Användning

Sensorn är avsedd för användning i kontor, skolor, konferensrum och liknande. Sensorn passar bra för både stora och små lokaler eftersom flera PIR-slavsensorer kan anslutas för att få ett större täckningsområde.

Sensorn är en DALI-baserad multisensor med fyra separata zoner. Den kan antingen köras som två zoners dagsljusstyrning med två extra zoner eller som tre zoners dagsljusstyrning med en extra zon (T1 och T2 sammanslagna). Ljuset kan tändas manuellt med en tryckknapp eller automatiskt via PIR. Dagsljusstyrningen kan vid behov åsidosättas. Ljuset släcks automatiskt via PIR eller manuellt med en tryckknapp. Vid manuell åsidosättning regleras zonerna 1–3 gemensamt som en grupp. Zon 4 kontrolleras separat via en egen tryckknapp.

Sensorn har inbyggd EnOcean-mottagare, vilket gör det möjligt att styra belysningen manuellt med trådlösa EnOcean-tryck.

Installation

Sensorn har inbyggd DALI-strömförsörjning så du behöver inte oroa dig över den. **Du får inte ansluta extern DALI-strömförsörjning**, då kan både DALI-spolarerna och -sensorn förstöras. Montera armaturerna och koppla ihop DALI-bussen och 230 V-källan, se kopplingsschemat. **Fig. 3**.

Du behöver inte montera sensorn först eftersom den har en "plug in"-klämskena, vilket innebär att du kan fästa kablarna på klämskenan och sedan trycka fast klämskenan på sensorn. När alla armaturer och sensorn har installerats tänds de med 230 V-källan och alla armaturer tänds helt. Nu ska armaturerna adresseras och läggas till i de korrekta zonerna.

Det görs med fjärrkontrollen IPD-21A, se det detaljerade avsnittet om detta i de här instruktionerna.

Observera att om PIR-slavar används är det viktigt att de installeras först efter att armaturerna har adresserats och lagts till i zoner. Om detta inte följs kan det leda till att adresseringen och zonindelningen blir fel.

Område:

Den rekommenderade monteringshöjden för denna sensor är 2,4 m. Här har sensorn en räckvidd på Ø 8 m i golvnivå. **Fig. 2**.

Placering:

Sensorn reagerar på rörelse och värme i förhållande till omgivningen. Undvik placering nära värmekällor som spisar, element, ventilationsanläggningar och rörliga delar som mobiler. Detta kan leda till att enheten aktiveras av misstag. **Fig. 1**.

Anslutning av PIR-slavar (MS-DALI-SL):

Du kan utöka täckningsområdet genom att ansluta PIR-slavar (MS-DALI-SL) till sensorn, högst 20 st.

Kopplingsschemat i **Fig. 3**. visar hur PIR-slavarna ska kopplas ihop med sensorn.

Obs! MS-DALI-SL får inte vara kopplad till DALI-bussen under initialisering och zonindelning. Om detta inte följs kan det leda till att adresseringen och zonindelningen blir fel.

Manuell användning:

Två zoners dagsljusstyrning med två extra zoner:

T1: Tänder och släcker dagsljusstyrningen i zon 1 och zon 2.

T2: Kort tryck tänder och släcker i zon 3. Långt tryck reglerar belysningen uppåt och nedåt i zon 3.

T3: Kort tryck tänder och släcker i zon 4. Långt tryck reglerar belysningen uppåt och nedåt i zon 4.

Tre zoners dagsljusstyrning med en extra zon:

Obs! T1 och T2 slås samman (ljus).

T1+T2: Kort tryck tänder och släcker dagsljusstyrningen i zon 1, zon 2 och zon 3. Långt knapptryck reglerar belysningen uppåt och nedåt i de tre zonerna samtidigt till samma nivå. Utgångspunkten för manuell reglering är alltid nivån för zon 2.

T3: Kort tryck tänder och släcker i zon 4. Långt tryck reglerar belysningen uppåt och nedåt i zon 4.

Trådlös styrning:

Två zoners dagsljusstyrning med två extra zoner:

Tryck på inlärd inställning på [Z1]:

Tänder och släcker dagsljusstyrningen i zon 1 och zon 2.

Tryck på inlärd inställning på [Z2]:

Kort tryck tänder och släcker i zon 3. Långt tryck reglerar belysningen uppåt och nedåt i zon 3.

Tryck på inlärd inställning på [Z3]:

Kort tryck tänder och släcker i zon 4. Långt tryck reglerar belysningen uppåt och nedåt i zon 4.

Tre zoners dagsljusstyrning med en extra zon:

Obs! T1 och T2 slås samman (ljus).

Tryck på inlärd inställning på [Z1/Z2]:

Kort tryck tänder och släcker dagsljusstyrningen i zon 1, zon 2 och zon 3. Långt knapptryck reglerar belysningen uppåt och nedåt i de tre zonerna samtidigt till samma nivå. Utgångspunkten för manuell reglering är alltid nivån för zon 2.

Tryck på inlärd inställning på [Z3]:

Kort tryck tänder och släcker i zon 4. Långt tryck reglerar belysningen uppåt och nedåt i zon 4.

Funktion

Sensorn fungerar enligt "Constant Light"-principen, vilket betyder att den kontinuerligt mäter ljusnivån i lokalens och anpassar belysningsnivån utifrån mätningen. Den håller med andra ord en konstant nivå i lokalens och släcker till sist belysningen om dagsljuset är tillräckligt starkt. Den sistnämnda funktionen kan aktiveras om du vill att belysningen ska vara på minimum och inte släckas helt. Belysningen sänks till minimum när man lämnar lokalens, efter en förinställd tidsfördröjning. Efter ytterligare 5 minuter utan rörelse släcks ljuset.

Fabriksinställning:

Sensorn kan ställas in för att fungera enligt några olika parametrar. Du kan välja om belysningen ska tändas och släckas automatiskt via PIR eller om den ska tändas manuellt och bara släckas automatiskt. Det är även möjligt att välja om belysningen ska släckas när det är tillräckligt med dagsljus eller om den ska vara på minimum.

Fabriksinställningarna är följande:

- Aktiv on, sensorn tänds endast ljuset om starkströmbrytaren aktiveras, beroende på luxinställning. Ljuset släcks automatiskt efter en förinställd tid efter den senast registrerade aktiviteten.
- Vid tillräckligt starkt dagsljus hålls belysningen på minimum (NO-CUT-OFF).
- Luxnivån är inställd på 200 lux.
- Burn-In = OFF
- PIR-timer = 15 min.
- PIR-känslighet = Z2 (den näst känsligaste inställningen)
- ZON 1 OFFSET = 20 (1-254)
- ZON 2 OFFSET = 20 (1-254)
- ZON 4 = ON/OFF

Idrifttagning

Initialisering av DALI-enheterna:

Det är viktigt att ingen PIR-slav har installerats när DALI-enheterna initialiseras. Då störs initialiseringen. När alla DALI-enheter har anslutits till DALI-bussen ska de initialiseras.

Så här gör du:

Tryck kort på knappen [■■]. Den gröna lysdioden i sensorn tänds. Tryck på knappen [INIT] och håll ned den i 4 sekunder. Lysdioden börjar växla mellan grönt och rött och alla armaturer tänds på 100 % ljusnivå. Nu börjar sensorn adressera armatureerna automatiskt. När en armatur har fått en adress går belysningen ned till minimum. När alla armaturer har adresserats tänds de först hittade armatureerna på 100 % och de är redo för zonindelning. Observera att om sensorn inte får svar från armatureerna efter 10 försök blinkar lysdioden rött.

Zonuppdelning direkt efter initialisering:

Efter initialiseringprocessen är de först hittade armatureerna tända på 100 % och då ska du välja vilken zon armaturen ska kopplas till. För detta används knapparna [Z1], [Z2], [Z3], [Z4]. Om armaturen t.ex. ska användas i zon 1 ska du trycka på knappen [Z1]. För att växla till nästa armatur trycker du på knappen [■]. Då tänds nästa armatur. Om armaturen t.ex. ska användas i zon 2 ska du trycka på knappen [Z2]. Fortsätt så tills att du har gått igenom alla armaturen.

Observera att det är viktigt att du väntar tills sensorn blinkar grönt innan du fortsätter med nästa armatur. Om detta inte följs kommer armaturen inte att hamna i den valda zonen.

Därefter avslutar du zonindelningen genom att trycka på knappen [■■]. Lysdioden i sensorn släcks.

Drift och underhåll

Kontakta en auktoriserad elektriker vid fel eller driftstörningar.

Tekniska data

| | |
|----------------------------|---------------------------------------------------|
| Nätspänning | 230 V |
| Nätfrekvens | 50 Hz |
| Standby-förbrukning | 0,5 W |
| Räckvidd | Ø 8–12 m, 360° |
| Monteringshöjd | 2,4–3 m |
| Luxintervall | 1–1 000 lux |
| Tidsfördröjning | 15–180 min. |
| Uteffekt | DALI |
| Dagsljuszoner | 4 |
| Antal DALI-enheter | 1–64 |
| Omgivningstemperatur | 0 till +50 °C |
| Kapslingsgrad | IP 20 |
| Luftfuktighet | 20–95 % relativ luftfuktighet, icke-kondenserande |
| Färg (hus) | Vitt |

Tillbehör

IR-fjärrkontroll.....41-932

Fjärrkontroll

Flytta en armatur till en annan zon:

Om en armatur har hamnat i fel zon eller om du bara vill ändra vilken zon som armaturen är ansluten till ska du göra följande: Tryck kort på knappen [■■]. Den gröna lysdioden i sensorn tänds. Tryck kort på [INIT] så tänds de först hittade armatureerna på 100 % ljus och resten på minimum. Växla till önskad armatur med knappen [■]. När den önskade armaturen lyser med 100 % väljer du vilken zon den ska kopplas till. Om armaturen t.ex. ska användas i zon 4 ska du trycka på knappen [Z4]. Armaturen är nu kopplad till zon 4 och du kan fortsätta med nästa armatur som ska ändras.

Observera att det är viktigt att du väntar tills sensorn blinkar grönt innan du fortsätter med nästa armatur. Om detta inte följs kommer armaturen inte att hamna i den valda zonen.

När du är färdig trycker du kort på [■■] så släcks lysdioden i sensorn.

Fasta luxnivåer:

Sensorn har några förprogrammerade luxnivåer som kan väljas. Du kan välja 100–1 000 lux. Om du vill använda dessa förprogrammerade värden ska du göra följande:

Tryck kort på knappen [■■]. Den gröna lysdioden i sensorn tänds. Om du t.ex. vill ha 250 lux trycker du kort på knappen [250 LUX]. Tryck därefter kort på knappen [■■]. Den gröna lysdioden släcks. Nu är sensorn inställd på att hålla 250 lux i lokalen med en fast förskjutning på ca 20 % mellan de tre zonerna. Om det inte är vad du vill ha kan du läsa nästa avsnitt som tar upp individuella luxnivåer.

Individuella luxnivåer:

Vill du inte använda de förprogrammerade luxnivåerna kan du ställa in egna. Så här gör du:

Tryck kort på knappen [■■]. Den gröna lysdioden i sensorn tänds. Tryck kort på knappen [Z1] så kan du reglera ljusnivån i zon 1 med knapparna [▲] och [▼]. Tryck därefter kort på knappen [Z2] och reglera belysningen för önskad ljusnivå i zon 2. När du har gått igenom alla zoner avslutar du genom att trycka på knappen [■■]. Den gröna lysdioden släcks.

PIR-test:

Du bör utföra testet efter installation av sensorn och DALI-enheterna. På så sätt är du säker på att allt fungerar innan du påbörjar initialiseringen och zonindelningen. Så här gör du: Tryck på knappen [■■] och håll in den till den rötte lysdioden tänds (ca 2 sekunder). Lysdioden börjar växla mellan grönt och rött och alla armaturerna växlar nu mellan lägsta och högsta nivå beroende på om någon är närvarande eller inte. De armaturer som inte gör det är felaktigt inställda.

Tryck kort på knappen [■■] för att slutföra testet. Lysdioden släcks.

Ställa in PIR-funktionen:

Sensorn kan fungera på två sätt: det ena är att belysningen tänds automatiskt vid närvaro och det andra är att belysningen tänds manuellt. I båda fallen släcks all belysning automatiskt när man lämnar lokalen.

Så här väljer du mellan de två olika funktionssätten:

Tryck kort på knappen [■■]. Den gröna lysdioden i sensorn tänds. Genom att trycka kort på knappen [ON/OFF] växlar du mellan automatisk och manuell tändning. Om lysdioden i sensorn blinkar rött har automatisk tändning valts. Om den gröna lysdioden släcks kortvarigt har manuell tändning valts. Du växlar mellan dessa funktionssätt genom att trycka på knappen [ON/OFF]. Tryck kort på knappen [■■] för att slutföra inställningen av PIR-funktionen. Den gröna lysdioden släcks.

Ställa in CUT-OFF, NO-CUT-OFF:

När det är tillräckligt med dagsljus kan du välja om belysningen ska vara på minimum (NO-CUT-OFF), eller om den ska släckas helt (CUT-OFF). Så här väljer du mellan de två olika funktionssätten:

Tryck kort på knappen [■■]. Den gröna lysdioden i sensorn tänds. Genom att trycka på knappen [MIN/OFF] växlar du mellan CUT-OFF och NO CUT-OFF. Om lysdioden i sensorn blinkar rött är CUT-OFF valt. Om den gröna lysdioden släcks kortvarigt är NO CUT-OFF valt. Du växlar mellan dessa funktionssätt genom att trycka på knappen [MIN/OFF]. Tryck kort på knappen [■■] för att slutföra inställningen. Den gröna lysdioden släcks.

PIR-timer:

Hur länge ljuset ska vara tänt efter den sista rörelsen kan ställas in inom intervallet 15–180 minuter. Fabriksinställningen är 15 minuter. Om du vill ändra inställningen ska du göra följande:

Tryck kort på knappen [■■]. Den gröna lysdioden i sensorn tänds. Tryck kort på knappen [30 MIN]. Den gröna lysdioden släcks kortvarigt som bekräftelse.

Nu har 30 minuter valts. Du kan öka och sänka tiden med 15 minuter genom att trycka på [+15] respektive [-15].

Obs! Om lysdioden i sensorn svarar med att blinka rött har antingen högsta eller lägsta gränsen (180 eller 15 minuter) nåtts. Om du på ett enkelt sätt vill återställa fabriksinställningen trycker du på knappen [+15] och håller ned den i 4 sekunder. Den gröna lysdioden blinkar fyra gånger för att bekräfta att fabriksinställningen på 15 minuter har valts.

Tryck kort på knappen [■■] för att slutföra inställningen av PIR-timer. Den gröna lysdioden släcks.

PIR-timeout MIN/OFF:

Efter att PIR-timern har löpt ut kan användaren välja om belysningen ska fortsätta lysa på miniminivån (inställt på MIN) eller lysa på miniminivån i fem minuter (fast tid) och sedan slockna (inställt på OFF).

Tryck kort på knappen [■■]. Den gröna lysdioden i sensorn tänds. Tryck på [Z1] och sedan på [MIN/OFF] som växlar mellan MIN (den röda lysdioden blinkar) och OFF (lysdioden slocknar).

Tryck kort på knappen [■■] för att slutföra inställningen. Den gröna lysdioden släcks.

Burn-In (100 timmar):

Tryck på knappen [■■] och håll ned den. Efter 2 sekunder lyser lysdioden rött och efter ytterligare 2 sekunder lyser lysdioden orange (grön + röd). Släpp knappen, lysdioden lyser fortfarande ihållande orange (grön + röd).

Belysningen tänds på max även i ZON 4, som följer ZON 1–3 i hela förllopet.

Burn-In har påbörjats och timern har ställts in på 100 timmar. Dagsljussystemet har avbrutits. PIR följer (normal lägsta nivå) och är på max. Vanligtvis finns det bara två nivåer för Burn-In: släckt och max. Efter avslutad Burn-In går sensorn på normal drift med dagsljussystemet.

Oavsett vilken knapp du trycker på (T1, T2 eller T3) kommer alla zoner (1–4) att tändas på max eller släckas. Det kan inte regleras.

Burn-In-timmarna räknas endast ned när belysningen är tänd.

Burn-In-timmarna sparas som hela timmar i EEPROM, så att ett strömvabrott inte stoppar Burn-In. Så länge Burn-In-timmarna är något annat än 0 startas Burn-In vid påslagning.

Tryck på knappen [■■] för att avbryta Burn-In.

Då nollställs Burn-In-timmarna. Det betyder att Burn-In inte kan återupptas där den avbröts.

PIR-känslighet:

Tryck kort på knappen [■■]. Den gröna lysdioden i sensorn tänds. Långt tryck på [Z1] tills lysdioden blinkar rött för den känsligaste PIR-enheten (det kan förkomma fältändningar).

Långt tryck på [Z2] tills lysdioden blinkar rött för den näst känsligaste PIR-enheten (**DEFAULT**).

Långt tryck på [Z3] tills lysdioden blinkar rött för den näst minst känsliga PIR-enheten.

Långt tryck på [Z4] tills lysdioden blinkar rött för den minst känsliga PIR-enheten.

Tryck kort på knappen [■■] för att slutföra inställningen. Den gröna lysdioden släcks.

Så här lär sig sensorn de trådlösa trycken:

Tryck kort på knappen [■■]. Den gröna lysdioden i sensorn tänds. Tryck kort på knappen [Z1], och därefter kort på det trådlösa trycket som ska styra zonen 1-2(3).

Den gröna lysdioden blinkar till. Om flera inställningar ska läras in för styrning av zon 1-2(3) ska även de aktiveras nu.

Tryck kort på knappen [Z2], och därefter kort på det trådlösa trycket som ska styra zonen 1-2(3).

Den gröna lysdioden blinkar till. Om flera inställningar ska läras in för styrning av zon 3 ska även de aktiveras nu.

Tryck kort på knappen [Z3], och därefter kort på det trådlösa trycket som ska styra zonen 1-2(3).

Den gröna lysdioden blinkar till. Om flera inställningar ska läras in för styrning av zon 3 ska även de aktiveras nu.

Tryck kort på knappen [■■] för att avsluta inlärningen av det trådlösa trycket. Den gröna lysdioden släcks.

Så här tar du bort inlärt tryck:

Tryck kort på knappen [■■]. Den gröna lysdioden i sensorn tänds. Tryck kort på knappen [Z1], [Z2] eller [Z3], och därefter kort på det trådlösa trycket som ska tas bort. Lysdioden i sensorn bekräftar genom en röd blinkning, följd av en grön blinkning.

Tryck kort på knappen [■■] för att avsluta borttagningen av det trådlösa trycket. Den gröna lysdioden släcks.